

Technische Mitteilung

Gegenstand: **Erdungsseil ES50/14CU**

Sachgebiet: Materialsortiment

Ausgabe: 3 Ausgabe-Datum: 01.11.04

Ersetzt Ausgabe: 2 vom: 26.04.01

Ausgabestelle: Infrastructure & Quality Assurance HFC

Empfänger: i-engine

Bereich: Kabelnetzbau nach CC-2000

Kapitel: Netz

Sachbearbeiter: Roberto Amore



TM darf nur vollständig und unverändert weiterverwendet werden

Gegenstand : Erdungsseil ES50/14CU

Bezeichnung : ES50/14CU

Material-Nr. : 12796

Länge : 14 m

Beschrieb : Cu-Seil 50 mm², ca. 14 m lang, gerollt

Anwendung : Zum Erden von Kabinen, wo die Möglichkeit besteht das Erdungsseil in einen Graben zu legen.

Zubehör : Um das Erdungsseil mit der Potenzialausgleichsschiene PAS zu verbinden:
- Erdungskabelschuh EKS 50 (siehe TM 0101 239), Material-Nr. 12696

